

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA  
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**Número:** T/103/01/439<sup>a</sup>  
**Data:** 27/04/2012  
**Relator:** Genivaldo Maximiliano de Aguiar  
**Assunto:** Autorização para Aquisição de Grupo Gerador Diesel de 180kVA para a Usina Elevatória de Traição.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/103/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de Grupo Gerador Diesel de 180kVA para a Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), elaborado na base dezembro/2011, com prazo de 90 (noventa) dias para fornecimento, onerando o Item Financeiro 01105 – Conta Razão 1129601102 – Centro Financeiro: UET-Hidráulico.

**CERTIFICO a aprovação da  
Presente Resolução de Diretoria**

  
.....  
**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
27/04/2012

## RELATÓRIO A DIRETORIA

**Número:** T/103/2012

**Data:** 27/04/2012

**Relator:** Genivaldo Maximiliano de Aguiar

**Assunto:** Autorização para Aquisição de Grupo Gerador Diesel de 180kVA para a Usina Elevatória de Traição.

### I. HISTÓRICO

Na Usina Elevatória de Traição, no caso de falta de energia elétrica, o Grupo Gerador Diesel tem a função de alimentar as cargas essenciais, como bombas dos reguladores hidráulicos, compressores de ar, iluminação, bombas de drenagem e de serviço, visando manter as unidades de bombeamento preparadas para funcionamento, possibilitando assim o retorno ou a entrada em operação da Usina tão logo seja normalizada a falta de energia.

O Grupo Gerador Diesel existente na usina foi instalado em meados da década de 60 (mais de 50 anos) e apresenta problemas graves de controle de velocidade e ausência de peças reservas para aquisição no mercado.

#### **Justificativa da Contratação:**

Manutenção da condição operativa da usina, resgatando a confiabilidade do sistema emergencial de alimentação em corrente alternada para as cargas essenciais, nos casos de interrupção de energia, substituindo o Grupo Gerador Diesel existente, que se encontra-se obsoleto e sem peças de reposição.

### II. RELATÓRIO

Aquisição de Grupo Gerador Diesel de 180kVA para a Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.


O prazo de fornecimento será de 90 (noventa) dias.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), base – dezembro/2011.

### III. CONCLUSÃO

Em face do exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorizar a aquisição de Grupo Gerador Diesel de 180kVA para a Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), elaborado na base dezembro/2011, com prazo de 90 (noventa) dias para fornecimento, onerando o Item Financeiro 01105 – Conta Razão 1129601102 – Centro Financeiro: UET-Hidráulico.



**Genivaldo Maximiliano de Aguiar**  
Diretor Técnico

