



ATA DE REUNIÃO

Empresa: Pirapora Energia S.A. - EMAE		
Local: PCH – Pirapora – Pirapora do Bom Jesus	Data: 25/06/2012	

A reunião realizou-se no canteiro de obra e contou com a presença dos representantes da EMAE e da ARSESP. O agente entregou à ARSESP parte da documentação/informação solicitada e entregará até o dia 12/06/2012 a documentação faltante (cópia da ficha com dados cadastrais da empresa; composição societária da empresa; declaração de propriedade; declaração de utilidade pública; ficha com os dados do responsável legal e técnico; cópia do alvará de funcionamento; AVCB; contratos de fornecimento de energia elétrica, conexão e uso do sistema; memorial descritivo do sistema de segurança patrimonial e de segurança do trabalho e memorial descritivo de operação dos equipamentos de auscultação).

O agente informou que o responsável legal é o Sr. Genivaldo Maximiliano de Aguiar – max@emae.com.br, tel. 11 5613-2222.

A ARSESP recebeu as seguintes informações sobre os serviços em andamento:

- Verificado que as obras da Subestação já foram iniciadas;
- Foi executada a base dos transformadores;
- Canteiro de obras em fase de término;
- Locação de imóveis para alojamento dos funcionários;
- Movimento de terra iniciado;
- Corte de taludes da Casa de Força;
- Serviços de locação dos pontos do futuro túnel;
- Execução da Infra-estrutura de acesso;
- Sondagem e batimetria para a futura ponte;
- Mobilização de equipamentos, mão-de-obra e capacitação;
- Busca de alternativas e soluções para o projeto executivo;
- Ensaios de SPT (Soil Penetration Test) e Proctor;
- Abrasão Los Angeles e Ensaio sobre o RAA (Resistência Alcali Agregado);
- Ensaios de Slump Test e retirada de CPs (Corpo de Provas) do concreto usado na base dos transformadores e sala de relés;
- Verificação topográfica para a futura escavação;
- O caminho crítico, nesta fase do empreendimento, é a instalação das turbinas, que está em fase final do projeto executivo;
- A EMAE já adquiriu as peças metálicas para as "courageiras" do túnel de adução;
- Projeto de SPDA;
- Estão em fase de fabricação os TC, TP, pára-raio e chave seccionadora;
- A malha terra será iniciada brevemente;
- O Consórcio PCH Pirapora contrata empresa de vigilância (Nova Via) para o controle de acesso ao canteiro e frentes de trabalho. A EMAE tem contrato de vigilância (Unidas) para controle de acesso da barragem e áreas adjacentes;
- A EMAE informou que o Consórcio PCH Pirapora (SA Paulista, VLB, Automatic, Hacker, Hidromarc) está adequado as NRs cabíveis aos serviços realizados.

Sem mais encerramos a presente.

ARSESP – Fábio Ferrão

ARSESP – Maurício Guimarães

EMAE – Paulo Policastro de Oliveira

EMAE – Francisco Carlos Silva

EMAE – Melissa C. Kataoka

EMAE – Fernando Jorgino Blanco

EMAE – Jorge Rangel

EXEMPLO: LAURO A. P. SILVA