

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/119/12/442^a

Data: 17/05/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Reti-ratificação da Autorização para aquisição de 3 (três) válvulas de segurança para substituição no sistema de regulação que comanda as pás diretrizes das unidade 1 e 3, pertencentes a Usina Elevatória de Traição.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/119/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a retificação da Justificativa de Aquisição, ratificando os demais termos da Resolução nº T/059/14/432^a, relativa a aquisição de 3 (três) válvulas de segurança para substituição junto ao sistema de regulação que comanda a abertura e fechamento das pás diretrizes das unidade 1 e 3, pertencentes a Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), elaborado na base maio/2012, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), onerando o item financeiro: 01105 – conta razão 1129601102 e Centro Financeiro: UET-MANUTENÇÃO.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
17/05/2012

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: T/119/2012

Data: 17/05/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Reti-ratificação da Autorização para aquisição de 3 (três) válvulas de segurança para substituição no sistema de regulação que comanda as pás diretrizes das unidade 1 e 3, pertencentes a Usina Elevatória de Traição.

I. HISTÓRICO

Na 432ª reunião de Diretoria foi emitida a resolução nº T/059/14/432ª referente à autorização para aquisição de 3 (três) válvulas de segurança para substituição no sistema de regulação que comanda as pás diretrizes das unidade 1 e 3, pertencentes a Usina Elevatória de Traição.

No entanto foi necessária uma alteração na Justificativa da Contratação, solicitada pelo Departamento Jurídico, durante a elaboração do processo licitatório. Essa alteração se deve ao fato de que o equipamento em questão deverá ser da marca Bosch Rexroth, em virtude da compatibilidade junto ao sistema a ser instalado.

Desta forma, a justificativa para a contratação foi retificada conforme segue.

Justificativa da Contratação:

A aquisição das 3 (três) válvulas de segurança se faz necessária para substituição no sistema de regulação que comanda as pás diretrizes das unidade 1 e 3, pertencentes a Usina Elevatória de Traição, pois os equipamentos atualmente instalados vem apresentando falhas em sua operação, o que poderá ocasionar o impedimento dessas comportas, ocasionando perdas em geração e na capacidade de bombeamento em controle de cheias. Assim, como se tratam de componentes de projetos existentes e em operação, não poderão ser utilizados similares, uma vez que as características dimensionais dos projetos devem ser mantidas para que se evite alterações no *lay-out* do sistema implantado e se garanta a compatibilidade com o mesmo, evitando custos adicionais com mão de obra e materiais, o que será obtido somente com a aquisição de componentes do próprio fabricante, no caso a empresa Bosch Rexroth.



II. RELATÓRIO

Trata-se da aquisição de 1 (uma) válvula de segurança e descarga pilotada, estágio de pressão ajustável de 200 a 315 bar, e de 2 (duas) válvulas de segurança e descarga pilotada, estágio de pressão ajustável de 50 a 100 bar, para substituição no sistema de regulação que comanda a abertura e fechamento das pás diretrizes das unidades 1 e 3, pertencentes à Usina Elevatória de Traição.

O fornecimento deverá ser contratado, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE;


O prazo de fornecimento deverá ser no máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos;

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais) - base – Maio/2012.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorizar a retificação da Justificativa de Aquisição, ratificando os demais termos da Resolução nº T/059/14/432^a, relativa a aquisição de 3 (três) válvulas de segurança para substituição junto ao sistema de regulação que comanda a abertura e fechamento das pás diretrizes das unidade 1 e 3, pertencentes a Usina Elevatória de Traição, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), elaborado na base maio/2012, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), onerando o item financeiro: 01105 – conta razão 1129601102 e Centro Financeiro: UET-MANUTENÇÃO.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

[illegible]