

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/122/09/443^a

Data: 25/05/2012


Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para aquisição de 20 (vinte) preme gaxetas, 20 (vinte) conjuntos de bielas inferiores e superiores para as Unidades 2, 3, 6 e 7 da Usina Elevatória de Pedreira.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/122/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de 20 (vinte) preme gaxetas e de 20 (vinte) conjuntos de bielas para a Usina Elevatória de Pedreira mediante processo licitatório, nos termos do Relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) base – fevereiro/2012, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 6161111124, Centro Financeiro: OFICINAS.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
25/05/2012

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/122/2012

Data: 25/05/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para aquisição de 20 (vinte) preme gaxetas e 20 (vinte) conjuntos de bielas inferiores e superiores para as Unidades 2, 3, 6 e 7 da Usina Elevatória de Pedreira.

I. HISTÓRICO

A Usina de Elevatória de Pedreira possui 8 unidades de bombeamento, sendo que as unidades 2, 3, 5 e 6 são semelhantes e têm várias peças intercambiáveis. A unidade 7 é um pouco maior, porém ainda assim também possui alguns componentes comuns às unidades acima citadas.

Em razão do regime de operação dessas unidades e da quantidade de lixo existente durante os episódios de bombeamento, ocorre acentuado desgaste de alguns componentes mecânicos das máquinas.

Ocorre que não há conjuntos reserva de preme gaxetas, nem de bielas, o que impõe elevado risco de impedimento prolongado das unidades. Além disso, a unidade nº 2 está operando com 2 (dois) preme gaxetas reparados por solda e a unidade nº 6 está com 2 (dois) conjuntos de bielas recuperados, os quais estão apresentando folga excessiva com risco de quebra

Justificativa da aquisição:

Manutenção da condição operativa confiável das unidades de bombeamento, assegurando menores tempos de impedimento no caso de quebras ou falhas nesses componentes.

II. RELATÓRIO

O escopo da aquisição compreende 20 (vinte) preme gaxetas e 20 (vinte) conjuntos de bielas (inferiores e superiores) para unidades da Usina Elevatória de Pedreira, os quais ficarão disponíveis para instalação imediata quando de ocorrências fortuitas, garantindo a rápida disponibilização das unidades.

A aquisição deverá ser realizada mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e normas da EMAE.

O prazo de fornecimento deverá ser de 30 (trinta) dias corridos.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), base – fevereiro/2012.



III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a aquisição de 20 (vinte) preme gaxetas e de 20 (vinte) conjuntos de bielas para a Usina Elevatória de Pedreira mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais) base – fevereiro/2012, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 6161111124, Centro Financeiro: OFICINAS.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

DEPARTAMENTO DE SERVICOS TÉCNICOS

ESTRUTURA:

USINA ELEVATÓRIA DE PEDREIRA

DATA TÉRMINO:

34/07/2012

TOTAL (RS)

15.900,00

Energia S.A.

TÍTULO:

Aquisição de 20 preme gaxetas e 20 conjuntos de bielas para a Usina Elevatória de Pedreira

MOEDA BASE:

21/Nov

PRAZO DE FORNECIMENTO:

ଅନୁସନ୍ଧାନ

RESPONSÁVEL:

525

REVISADO EM:

28/03/2012

[illegible]

2