

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/124/11/443^a

Data: 25/05/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para a aquisição de 20 (vinte) pinos de articulação e 20 (vinte) pinos excêntricos do mecanismo de acionamento das pás diretrizes das Unidades 1 e 6 da Usina Elevatória de Pedreira.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/124/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de 20 (vinte) pinos de articulação e 20 (vinte) pinos excêntricos especiais da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) base – março/2012, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 6161111124, Centro Financeiro: OFICINAS.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
25/05/2012

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/124/2012

Data: 25/05/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para a aquisição de 20 (vinte) pinos de articulação e 20 (vinte) pinos excêntricos do mecanismo de acionamento das pás diretrizes das Unidades 1 e 6 da Usina Elevatória de Pedreira.

I. HISTÓRICO

As unidades da Usina de Elevatória de Pedreira possuem pinos de articulação e pinos excêntricos, os quais fazem parte dos mecanismos de acionamento das pás diretrizes das unidades de bombeamento.

Esses pinos, em função dos excessivos esforços aos quais são submetidos durante os eventos de bombeamento das águas do Canal Pinheiros, quando, em conjunto com a água bombeada, são carregados diversos detritos, eventualmente se rompem e são substituídos por reservas intercambiáveis, armazenadas em estoque.

O rompimento desses pinos é necessário e previsto em projeto, uma vez que, se não ocorresse, todo o conjunto de acionamento das pás diretrizes poderia ficar comprometido. Atuam, portanto, como fusíveis, sendo sacrificados para a preservação dos demais componentes do conjunto, motivo pelo qual são mantidos estoques reserva, em quantidade compatível com a reposição histórica de cada unidade.

Justificativa da aquisição:

Recomposição dos estoques reserva, que se encontram no limite mínimo, garantindo reposição imediata quando de ocorrências que levem a quebra de seus similares, reduzindo o tempo de indisponibilidade das unidades de bombeamento.

II. RELATÓRIO

O escopo previsto compreende a aquisição de 20 (vinte) pinos de articulação e 20 (vinte) pinos excêntricos do mecanismo de acionamento das pás diretrizes das turbinas 1 e 6 da Usina Elevatória de Pedreira, os quais ficarão disponíveis para serem instalados pelas equipes de manutenção do Departamento de Serviços Técnicos.

A aquisição deverá ser realizada mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e normas da EMAE.

O prazo de fornecimento deverá ser de 30 (trinta) dias corridos.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) base – março/2012.



III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

Autorizar a aquisição de 20 (vinte) pinos de articulação e 20 (vinte) pinos excêntricos especiais da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 14.000,00 (catorze mil reais) base – março/2012, com prazo de entrega de 30 (trinta) dias, onerando o item orçamentário: 01101 – conta razão 6161111124, Centro Financeiro: OFICINAS.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ESTRUTURA:

USINA ELEVATÓRIA DE PEDREIRA

DATA TÉRMINO:

31/08/2012

TOTAL (RS)

14.000,00

Emerging S.A.

TÍTULO:

Aquisição de 20 pinos de articulação e 20 pinos excêntricos das unidades 1 e 6 da Usina Elevatória de Pedreira

MOEDA BASE:

mar/12

PRAZO DE FORNECIMENTO:

30 dias

RESPONSÁVEL:

CNS

REVISADO EM:

28/03/2012

[illegible]