

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/138/02/447^a

Data: 22/06/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Aquisição de 1 (um) elemento filtrante para o sistema de resfriamento da Unidade Geradora nº 3 da Usina de Porto Góes.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/138/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de 1 (um) elemento filtrante do sistema de resfriamento da unidade Geradora nº 3 da Usina Geradora de Porto Góes, nos termos do Relatório, no valor total de R\$ 6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais) – base: maio / 2012, sendo o prazo de fornecimento 45 dias, onerando o item financeiro: 01101, Conta razão: 6161111102 e Centro Financeiro: OFICINAS.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
22/06/2012

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/138/2012

Data: 22/06/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Aquisição de 1 (um) elemento filtrante para o sistema de resfriamento da Unidade Geradora nº 3 da Usina de Porto Góes.

I. HISTÓRICO

A unidade nº 3 da Usina de Porto Góes - UPG possui, em seu sistema de resfriamento, um filtro automático da água de resfriamento do óleo dos mancais, o qual tem por finalidade principal evitar a incrustação de sujeira nas paredes dos tubos de refrigeração do óleo dos mancais da turbina.

Durante uma inspeção efetuada pela equipe de manutenção, observou-se que o referido elemento filtrante encontra-se excessivamente danificado e sem condições de recuperação.

Justificativa da Aquisição:

Manutenção da condição operativa do sistema de refrigeração da unidade nº. 3 da UPG, substituindo-se um elemento filtrante danificado, sem condições de recuperação, por um novo.

II. RELATÓRIO

Aquisição de um elemento filtrante tipo cesto "wedge wire", fabricado em aço inox AISI 304, com grau de filtragem 0,76 mm, aplicação em filtro autolimpante automático MGK OC 669-M-109.

A contratação será de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.


O orçamento estimado para a aquisição é de R\$ 6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais) – base: maio de 2012, com prazo de entrega em 45 dias.



III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

Autorizar a aquisição de 1 (um) elemento filtrante do sistema de resfriamento da unidade Geradora nº 3 da Usina Geradora de Porto Góes, no valor total de R\$ 6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais) – base: maio / 2012, sendo o prazo de fornecimento 45 dias, onerando o item financeiro: 01101, Conta razão: 6161111102 e Centro Financeiro: OFICINAS.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

TOTAL (R\$)

mai12

MOEDA BASE:

CMS

30/05/2012

[illegible]