

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/172/02/452ª
Data: 27/07/2012
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Aquisição de componente (corpo da gaxeta) da Bomba nº 2 da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/172/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de componente (corpo da gaxeta) da bomba nº 2 da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), base jun/2012, pelo prazo de 30 (trinta) dias, onerando o item orçamentário: 01101 – Conta Razão 6161111102 – Centro Financeiro: Aguaespra.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


.....
Edson de Souza Júnior
Secretário ad hoc
27/07/2012

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/172/2012

Data: 27/07/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Aquisição de componente (corpo da gaxeta) da Bomba nº 2 da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda.

I. HISTÓRICO

A EMAE presta serviço de operação e manutenção para Prefeitura do Município de São Paulo na Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, através do contrato nº 24/SMSP/COGEL/2007 de 09/10/2007.

Nesse contrato o fornecimento das peças necessárias à execução dos serviços é de responsabilidade da EMAE, fazendo parte da medição dos serviços objeto do contrato.

A bomba nº 2 da estação encontra-se totalmente desmontada para realização da manutenção preventiva prevista em contrato, com prazo de retorno previsto à operação em 30/09/2012.

O componente em questão, corpo da gaxeta, encontra-se quebrado sem possibilidade de reparo e o componente deverá ser adquirido para imediata reposição, não havendo reserva em estoque.

Justificativa da Aquisição

A Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda é uma importante instalação para a drenagem das águas dos córregos Água Espraiada, dreno Brooklin e de toda a bacia dessa região.

A não aquisição deste componente implica em continuidade do impedimento da bomba nº 2 da estação e no não cumprimento por parte da EMAE do contrato firmado com a Prefeitura.

II. RELATÓRIO

A aquisição de componente das bombas da estação, da marca Sulzer, deverá ser executada através de pedido de compra com empresas representantes da marca Sulzer, conforme descrição técnica desenvolvida pela EMAE.

Os serviços deverão ser contratados, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 30 dias.


O orçamento estimado para a referida aquisição é de R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), base jun/2012.



III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a aquisição de componente (corpo da gaxeta) da bomba nº 2 da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), base jun/2012, pelo prazo de 30 (trinta) dias, onerando o item orçamentário: 01101 – Conta Razão 6161111102 – Centro Financeiro: Aguaespra.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

emae
Empresa
Metropolitana
de Águas e
Energia S.A.

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO EDUARDO YASSUDA

TOTAL (R\$)	15.100,00
-------------	-----------

TÍTULO: Aquisição de componente (corpo da gaxeta) para a bomba nº 2

jun/12

30 dias

ENT

REVISADO EM:

[illegible]