

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/199/10/470^a
Data: 14/12/2012
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Serviços de remoção e inserção de Óleo Isolante dos transformadores do Banco nº 2 da Usina Geradora de Rasgão

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/199/2012, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos Serviços de Remoção e Inserção de Óleo Isolante dos transformadores do Banco nº 2 da Usina Geradora de Rasgão, mediante contratação por dispensa de licitação, nos termos deste relatório. O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) – Base Dezembro de 2012, o prazo contratual será de 07 (sete) dias, onerando os itens orçamentários: Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212415, Centro Financeiro: OFICINAS.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
14/12/2012

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/199/2012

Data: 14/12/2012

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Serviços de remoção e inserção de Óleo Isolante dos transformadores do Banco nº 2 da Usina Geradora de Rasgão.

I. HISTÓRICO

O Banco nº 2 de Transformadores da Usina Geradora Rasgão é composto por 3 (três) transformadores monofásicos que serão substituídos por um transformador trifásico no mês de Janeiro de 2013. Esses transformadores serão retirados de operação, substituídos que serão por um único transformador trifásico, fornecido, montado, pela WEG.

Entretanto, para que a WEG possa realizar a instalação, é necessária a retirada dos transformadores antigos, cuja responsabilidade é da EMAE, por meio do Departamento de Serviços Técnicos.

O procedimento para retirada dos transformadores monofásicos prevê a remoção dos radiadores de refrigeração dos mesmos, cuja atividade antecedente é o esgotamento do óleo isolante que se encontra no interior desses radiadores.

Em seguida, os radiadores serão montados e preenchidos novamente com óleo, ficando os transformadores monofásicos na condição de reservas, para uso em caso de eventuais emergências.

As atividades de esgotamento e posterior inserção de óleo isolante mineral serão realizadas através de um caminhão especial a ser utilizado pela empresa contratada para a execução desses serviços.

Justificativa da Contratação

A contratação dos serviços de remoção e inserção de óleo isolante mineral dos transformadores do Banco nº 2 da Usina Geradora de Rasgão faz-se necessária para permitir a retirada dos transformadores monofásicos dos seus locais de instalação, permitindo a instalação do novo transformador.

II. RELATÓRIO

Em síntese, os serviços previstos para esta contratação compreendem a retirada do Óleo Isolante dos 3 (Três) transformadores monofásicos, seu armazenamento provisório e a inserção desse óleo novamente nos 3 (Três) transformadores.

O serviço deverá ser contratado com dispensa de licitação, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.



O prazo contratual será de 07 (sete) dias.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) – Base Dezembro de 2012.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

Autorizar a contratação dos Serviços de Remoção e Inserção de Óleo Isolante dos transformadores do Banco nº 2 da Usina Geradora de Rasgão, mediante a contratação por dispensa de licitação, nos termos deste relatório. O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 16.000,00 (dezesesseis mil reais) – Base Dezembro de 2012, o prazo contratual será de 07 (sete) dias, onerando os itens orçamentários: Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212415, Centro Financeiro: OFICINAS.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

