

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/024/10/479^a

Data: 27/02/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação dos serviços de reforma da soleira da comporta de controle C3 da Usina Geradora de Porto Góes.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/024/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de reforma da soleira da comporta de controle C3 da Usina Geradora de Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos do Relatório, com orçamento estimado de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), base janeiro/2013, e prazo de 2 (dois) meses, onerando o item orçamentário: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: OFICINAS.

**C E R T I F I C O a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

.....
**Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
27/02/2013**

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/024/2013

Data: 27/02/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação dos serviços de reforma da soleira da comporta de controle C3 da Usina Geradora de Porto Góes.

I. HISTÓRICO

A Usina Geradora de Porto Góes tem no seu canal adutor três comportas de controle de vazão, respectivamente denominadas C1, C2 e C3, que por sua vez permitem controlar a vazão do Rio Tietê que é desviada para a tomada de água das turbinas da usina.

A comporta C3 apresenta vazamento na região de sua soleira, dificultando o controle dessa vazão. A continuidade desse vazamento agravará o problema, pois com a passagem de água pela região da soleira da comporta, ocorrerá a erosão no concreto na própria soleira, condição que poderá danificar, também, a região da vedação inferior da comporta.

Justificativa da Contratação:

Normalização da condição operacional, eliminando o vazamento existente na região da soleira e evitando agravamento da situação, no caso de erosões na soleira e de danos nas vedações da comporta.

II. RELATÓRIO

Os serviços consistem em realizar o levantamento dimensional, corrigir o nivelamento e alinhamento, substituir a própria soleira por uma de aço inoxidável e "groutear" a base de concreto da comporta.

Todos os serviços serão executados de acordo com as orientações e programação estipulada pela fiscalização da EMAE.

Os serviços serão contratados, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 2 (dois) meses.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – Base janeiro/2013.



III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação dos serviços de reforma da soleira da comporta de controle C3 da Usina Geradora de Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), base janeiro/2013, e prazo de 2 (dois) meses, onerando o item orçamentário: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: OFICINAS.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS - TS

ESTRUTURA

TÍTULO

PRAZO DE FORNECIMENTO

USINA GERADORA DE BORATO S/A

ASSENTEIRA DA COMPOSTA DE CONT

24