

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: T/026/07/480^a
Data: 11/03/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para serviços de adaptação de 01 central oleodinâmica para lubrificação do mancal da turbina da unidade nº 2 da usina de Porto Góes.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/026/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação do serviço de adaptação de 01 central oleodinâmica para lubrificação do mancal da turbina da unidade nº 2 da usina de Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos do Relatório, com orçamento estimado de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), pelo prazo de dois (02) meses, onerando o Orçamento de Operação, Item 02103, Conta Razão 6161212901, Centro Financeiro PORTOGOES, Requisição nº 10016414.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
11/03/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/026/2013

Data: 11/03/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para serviços de adaptação de 01 central oleodinâmica para lubrificação do mancal da turbina da unidade nº 2 da usina de Porto Góes.

I. HISTÓRICO

A lubrificação dos mancais da turbina das unidades nº 1 e 2 da usina de Porto Góes só é iniciada com a unidade em movimento. Esta característica do sistema de lubrificação causa desgaste prematuro desses mancais, em face ao grande número de partidas destas unidades devido a lixo, baixa afluência do Rio Tietê, desligamentos de linha, etc, que normalmente ocorrem nessa usina.

Além disso, a usinagem destes mancais é complexa, dada a configuração dos canais de lubrificação, que demanda maior tempo e custo de usinagem.

Na unidade nº 1 foi adaptado um sistema de lubrificação forçada, que vem operando há cerca de 03 anos com bons resultados. Durante a reforma da unidade nº 2, iniciada em janeiro de 2013, será efetuada a mesma adaptação no mancal da turbina.

Justificativa da Contratação:

Aumentar a disponibilidade operacional da unidade nº 2 da usina de Porto Góes evitando paradas intempestivas para substituição do mancal e custos de rebabitamento e usinagem.

II. RELATÓRIO

A presente contratação visa o serviço de adaptação de 01 central oleodinâmica para lubrificação do mancal da turbina da unidade nº 2 da usina de Porto Góes, conforme especificação técnica, que deverá ser contratado mediante processo licitatório de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual é de 2 meses.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), base jan/2013.



III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação do serviço de adaptação de 01 central oleodinâmica para lubrificação do mancal da turbina da unidade nº 2 da usina de Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), pelo prazo de dois (02) meses, onerando o Orçamento de Operação, Item 02103, Conta Razão 6161212901, Centro Financeiro PORTOGOES, Requisição nº 10016414.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

ESTRUTURA:

USINA GERADORA DE PORTO GÓES

DATA DE TÉRMINO: 31/05/2013

TOTAL (RS)

10.800,00

jan/13

MOEDA BASE:

TÍTULO: *Serviços de instalação de 01 central oleodinâmica para o sistema de lubrificação do mancal da unidade n° 2*

PRAZO DE FORNECIMENTO:

2 meses

RESPONSÁVEL:

dr

EMITIDO / REVISADO EM:

01/03/2013

[illegible]

2