

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/035/03/482ª

Data: 20/03/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação de serviços de regeneração de óleo isolante de um transformador de 230kV da Usina Henry Borden.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/035/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação de serviços de regeneração de óleo isolante de 01 (um) transformador de 230kV, da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos do relatório, com orçamento estimado de R\$ 164.493,33 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) – base fevereiro/2013, pelo prazo de 02 (dois) meses, onerando o Itens Financeiro 02107, Conta Razão 6161212420, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016422.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Pedro Eduardo Fernandes Brito", is written over a horizontal dotted line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
20/03/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/035/2013

Data: 20/03/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação de serviços de regeneração de óleo isolante de um transformador de 230kV da Usina Henry Borden.

I. HISTÓRICO

Com o objetivo de detectar alterações em suas características, são realizados periodicamente ensaios físico-químicos em amostras de óleo isolante retiradas dos transformadores da Usina Henry Borden. Em recentes ensaios realizados no Laboratório Químico da EMAE, as amostras de óleo dos transformadores de 230kV apresentaram alterações significativas em algumas de suas características, evidenciando a necessidade de regeneração do óleo isolante desses transformadores.

Justificativa da contratação

A contratação dos serviços de regeneração de óleo dos transformadores de 230kV se faz necessária para que sejam restauradas as características físico-químicas do óleo isolante desses equipamentos, garantindo assim, a integridade física e operacional desses transformadores.

II. RELATÓRIO

Em síntese, através de análise dos relatórios obtidos nos ensaios físico-químicos das amostras de óleo dos transformadores de Henry Borden, será elaborado um cronograma de regeneração de óleo, privilegiando os equipamentos que apresentam as características mais críticas. Nesta etapa, está prevista a regeneração de óleo de 01 (um) transformador trifásico de 75MVA, 13,8/230kV.

O serviço deverá ser contratado mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 02 (dois) meses.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 164.493,33 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) – base fevereiro/2013.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' or similar character.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação de serviços de regeneração de óleo isolante de 01 (um) transformador de 230kV, da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 164.493,33 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos) – base fevereiro/2013, pelo prazo de 02 (dois) meses, onerando o Itens Financeiro 02107, Conta Razão 6161212420, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016422.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Genivaldo", is written over a horizontal line. Below the signature, the name and title are printed.

Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

ESTRUTURA: **USINA HENRY BORDEN**

DATA DE TÉRMINO: 31/08/2013

164.493,33

MOEDA BASE:

fev/13

TÍTULO: Contratação de serviços de regeneração de óleo isolante de 01 transformador de 230kV

EMITIDO / REVISADO EM:

MAS

RESPONSÁVEL:

02 meses

PRAZO DE FORNECIMENTO: