

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/059/06/486^a

Data: 19/04/2013


Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação do reparo no rotor da bomba nº 1 da Estação de Bombeamento Engº Eduardo Yassuda, pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, onde a EMAE presta serviços de manutenção através do contrato nº 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5.

Com base na exposição de motivos contida neste Relatório, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação do reparo no rotor da bomba nº 1 da Estação de Bombeamento Engº Eduardo Yassuda, pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, onde a EMAE presta serviços de operação e manutenção através do contrato nº 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5, mediante processo de inexigibilidade, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 30.933,58 (Trinta mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), elaborado na base fevereiro/2013, pelo prazo de 70 (setenta) dias corridos, onerando o Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212415, do Centro Financeiro AGUAESPRA, Requisição 10016473.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Eduardo Fernandes Brito", is written over a horizontal line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
19/04/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/059/2013

Data: 19/04/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação do reparo no rotor da bomba nº 1 da Estação de Bombeamento Engº Eduardo Yassuda, pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, onde a EMAE presta serviços de manutenção através do contrato nº 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5.

I. HISTÓRICO

A bomba nº 1 da Estação de Bombeamento Engº Eduardo Yassuda, pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, encontra-se em operação desde 2007 sob a responsabilidade operacional e de manutenção da EMAE, através do contrato nº 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-52

Justificativa da Contratação

A contratação do reparo do rotor da bomba nº 1 da Estação de Bombeamento Engº Eduardo Yassuda faz-se necessária para restaurar as condições de confiabilidade operacional da mesma, tendo em vista que a bomba encontra-se em operação com baixa eficiência de bombeamento, com excesso de vibrações e com ruído fora dos padrões normais ao seu funcionamento.

A bomba nº 1 entrará em manutenção com desmontagem total autorizada pela PMSP a partir de abril/2013.

II. RELATÓRIO

O reparo do rotor da bomba compreende os serviços de inspeção, ensaios, soldagem das regiões desgastadas, usinagem, tratamento térmico e balanceamento.

O fornecimento deverá ser contratado mediante processo de inexigibilidade, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 70 (setenta) dias corridos e o pagamento deverá ocorrer em uma única parcela após a execução do reparo e comissionamento.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 30.933,58 (Trinta mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) base fevereiro/2013.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be the initials 'M' followed by a stylized flourish.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação do reparo no rotor da bomba nº 1 da Estação de Bombeamento Engº Eduardo Yassuda, pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, onde a EMAE presta serviços de operação e manutenção através do contrato nº 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5, mediante processo de inexigibilidade, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 30.933,58 (Trinta mil novecentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), elaborado na base fevereiro/2013, pelo prazo de 70 (setenta) dias corridos, onerando o Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212415, do Centro Financeiro AGUAESPRA, Requisição 10016473.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Genivaldo", is positioned above the printed name of the Director.

Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico

