

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/063/04/488^a
Data: 06/05/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para aquisição de um banco de baterias de 125Vcc, chumbo ácida, ventilada, de 150Ah/10h para a Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, onde a EMAE presta serviços de operação e manutenção através do contrato n° 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5.

Com base na exposição de motivos contida neste Relatório, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de um banco de baterias de 125Vcc, chumbo ácida, ventilada, de 150Ah/10h para a Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos Reais), elaborado na base abril/2013, pelo prazo de 90 (noventa) dias, onerando o Item Financeiro 01101, Conta Razão 6161111102, Centro Financeiro AGUAESPRA, Requisição 10016489.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
06/05/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/063/2013

Data: 06/05/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para aquisição de um banco de baterias de 125Vcc, chumbo ácida, ventilada, de 150Ah/10h para a Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, pertencente à Prefeitura Municipal de São Paulo, onde a EMAE presta serviços de operação e manutenção através do contrato nº 23/SMSP/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5.

I. HISTÓRICO

A Estação de Bombeamento Engº Eduardo Yassuda encontra-se em operação desde 2007 sob a responsabilidade operacional e de manutenção da EMAE, através do contrato supra citado.

Na estação é empregado Sistema de Corrente Continua composto por banco de baterias e retificador. O banco de baterias é formado por 60 baterias de 2,2 Volts que, associadas em série, resultam em uma tensão de 132 Volts.

O banco de baterias atual foi instalado no ano de 1996 (17 anos) e apresenta problemas graves de deterioração e sedimentação das partes internas (visíveis em função da transparência dos vasos) que caracteriza o final de vida útil da bateria. As baterias apresentam ainda vasos com trincas e vazamento de fluido, além da capacidade abaixo da originalmente instalada.

Justificativa da Contratação:

A aquisição em questão é imprescindível para possibilitar a substituição do banco de baterias existente, que se encontra em final de vida útil, e manter a confiabilidade da alimentação em corrente continua, necessária para as situações de falta de energia do sistema, mantendo assim a integridade da Estação.

II. RELATÓRIO

A aquisição do banco de baterias deverá ser contratada mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 90 (noventa) dias.


O orçamento estimado para a referida aquisição é de R\$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos Reais) base abril/2013.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a period.


III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a aquisição de um banco de baterias de 125Vcc, chumbo ácida, ventilada, de 150Ah/10h para a Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos Reais), elaborado na base abril/2013, pelo prazo de 90 (noventa) dias, onerando o Item Financeiro 01101, Conta Razão 6161111102, Centro Financeiro AGUAESPRA, Requisição 10016489.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



Cronograma Físico-Financeiro

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

ESTACÃO DE BOMBEAMENTO EDUARDO YASSUDA

ESTACÃO DE BOMBEAMENTO EDUARDO YASSUDA

TOTAL (RS)

TOTAL (RS)

abv/13

MOEDA BASE:

MOEDA BASE:

Aquisição de 01 banco de baterias de 150 Ah/10 horas, 125Vcc

Aquisição de 01 banco de baterias de 150 Ah/10 horas, 125Vcc

EMITIDO / REVISADO EM:

JRCN

JRCN

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

PRAZO DE FORNECIMENTO:

PRAZO DE FORNECIMENTO:

