

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/086/03/493^a

Data: 14/06/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação de serviços de regeneração do óleo isolante de um transformador de 20MVA - 6,6/88kV da Usina Elevatória de Pedreira.

Com base na exposição de motivos contida neste Relatório, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de regeneração do óleo do transformador de 20MVA - 6,6/88kV da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo por dispensa de licitação, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) – base maio/2013, pelo prazo de 10 (dez) dias, onerando o Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212420, Centro Financeiro OFICINAS, Requisição 10016531.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
14/06/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/086/2013

Data: 14/06/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação de serviços de regeneração do óleo isolante de um transformador de 20MVA - 6,6/88kV da Usina Elevatória de Pedreira.

I. HISTÓRICO

Periodicamente são realizados ensaios físico-químicos dos óleos isolantes existentes nos transformadores da EMAE com o objetivo de detectar alterações em suas características. Em recente ensaio realizado pelo laboratório da EMAE no óleo do transformador reserva de 20MVA - 6,6/88kV da Usina Elevatória de Pedreira, que será utilizado na recomposição da operação da unidade de bombeamento nº 1, este apresentou alterações significativas em suas características isolantes, evidenciando a necessidade de realizar a regeneração desse óleo antes do mesmo ser colocado em operação, a fim de garantir a integridade do equipamento durante seu funcionamento.

Justificativa da contratação

A contratação dos serviços de regeneração do óleo do transformador de 20MVA - 6,6/88kV da Usina Elevatória de Pedreira faz-se necessária para que sejam restauradas as características físico-químicas do óleo, garantindo assim sua capacidade isolante.

II. RELATÓRIO

Em síntese, a contratação visa a regeneração do óleo de 01 (um) transformador trifásico de 20MVA - 6,6/88 kV, que será utilizado na unidade de bombeamento nº 1 da Usina Elevatória de Pedreira.

O serviço deverá ser contratado mediante processo por dispensa de licitação, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 10(dez) dias.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) – base maio/2013.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized capital letter 'P' followed by a cursive flourish.


III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação dos serviços de regeneração do óleo do transformador de 20MVA - 6,6/88kV da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo por dispensa de licitação, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais) – base maio/2013, pelo prazo de 10 (dez) dias, onerando o Item Financeiro 02107, Conta Razão 6161212420, Centro Financeiro OFICINAS, Requisição 10016531.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



Cronograma Físico-Financeiro

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ESTRUTURA: USINA ELEVATÓRIA DE PEDREIRA

DATA DE TÉRMINO: 15/07/2013

TOTAL (R\$)

23

MOEDA BASE:

título: Prestação de serviços de regeneração de óleo isolante do transformador reserva 20MVA - 6,6/38kV

EMITIDO / REVISADO EM:

RESPONSÁVEL:

Step 01.

PRAZO DE FORNECIMENTO: