

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/097/02/500^a
Data: 25/07/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para a aquisição de tubos e conexões para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/097/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de tubos e conexões para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 20.180,00 (vinte mil, cento e oitenta reais), elaborado na base junho/2.013, com prazo de fornecimento de 35 (trinta e cinco) dias corridos, onerando o item orçamentário: 01101, conta razão: 6161111124, do Centro Financeiro: OFICINAS.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
25/07/2013

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: T/097/2013

Data: 25/07/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para a aquisição de tubos e conexões para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira.

I. HISTÓRICO

A unidade geradora reversível de nº 3 da UEP tem tubulações para equalização das pressões entre o recalque da turbina e o duto de sucção da unidade. A tubulação existente, em aço, encontra-se com alto grau de corrosão e atualmente apresenta vazamento, o que prejudica o funcionamento da unidade, sendo necessária a sua substituição.

Justificativa da Contratação: A aquisição de tubos e conexões para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira se faz necessária, para manter a alta disponibilidade operacional da unidade, diminuindo também os custos de manutenção e prazos futuros para reestabelecimento operacional da mesma, caso ocorra algum defeito.

II. RELATÓRIO

Em síntese, a aquisição compreende ao fornecimento de tubos e conexões em PPR para a execução de duas novas linhas de equalização.

O fornecimento deverá ser contratado, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.


O prazo de fornecimento será de 35 (trinta e cinco) dias corridos.

O orçamento estimado para a referida aquisição é de R\$ 20.180,00 (vinte mil, cento e oitenta reais) - base – junho/2.013.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorizar a aquisição de tubos e conexões para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 20.180,00 (vinte mil, cento e oitenta reais), elaborado na base junho/2.013, com prazo de fornecimento de 35 (trinta e cinco) dias corridos, onerando o item orçamentário: 01101, conta razão: 6161111124, do Centro Financeiro: OFICINAS.



Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



REVISADO EM