


REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/126/12/508^a
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para contratação de prestação de serviços de recuperação de talude com concreto projetado na região das adutoras da Usina Geradora Porto Góes.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/126/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação da prestação de serviços de recuperação de talude com concreto projetado na região da adutora da Usina Geradora Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), elaborado na base março/2013, pelo prazo de 02 (dois) meses, onerando o Item Financeiro 02108, Conta Razão 6161212342, Centro Financeiro PORTOGOES, Requisição 10016587.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/09/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/126/2013

Data: 13/09/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Autorização para contratação de prestação de serviços de recuperação de talude com concreto projetado na região das adutoras da Usina Geradora Porto Góes.

I. HISTÓRICO

A maioria das estruturas e instalações da EMAE foi construída há várias décadas, necessitando de constantes reparos para garantir sua segurança e operacionalidade.

A atual deficiência da proteção do talude na região das adutoras da Usina Geradora de Porto Góes provoca o crescimento desordenado de vegetação, sendo necessária sua frequente limpeza e o carreamento de material quando da ocorrência de chuvas. Esses eventos resultam no constante descalçamento de rochas ali existente, o que poderá, com o tempo, vir a provocar o escorregamento do talude, causando danos de monta à usina.

Justificativa da Contratação:

A contratação do serviço de recuperação de talude com concreto projetado nas áreas da adutora da Usina Geradora Porto Góes é imprescindível devido ao risco que a atual condição oferece à operação da estrutura.

Este serviço requer equipamentos e materiais em quantidades e especificidades não disponíveis pelo Departamento, sendo assim necessária a sua contratação

II. RELATÓRIO

A prestação dos serviços deverá ser contratada mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 02 meses.

O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais) base março/2013.

Previsão de dispêndio:
2013 – R\$ 82.700,00
2014 – R\$ 92.300,00


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'Q' or 'G' shape.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação da prestação de serviços de recuperação de talude com concreto projetado na região da adutora da Usina Geradora Porto Góes, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais), elaborado na base março/2013, pelo prazo de 02 (dois) meses, onerando o Item Financeiro 02108, Conta Razão 6161212342, Centro Financeiro PORTOGOES, Requisição 10016587.


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

ESTRUTURA: USINA GERADORA PORTO GÓES

DATA DE TÉRMINO: 30/11/2013

TOTAL (R\$) 175.000,00

mar13

MOEDA BASE:

TÍTULO: Prestação de serviços de recuperação de talude com concreto projetado

PRAZO DE FORNECIMENTO:

2. **meas**

RESPONSÁVEL:

507

EMITIDO / REVISADO EM:

06/09/2013

2