

**REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA**  
**RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

**Número:** T/121/06/507<sup>a</sup>

**Data:** 06/09/2013

**Relator:** Genivaldo Maximiliano de Aguiar

**Assunto:** Autorização para a aquisição de tubos e curvas de 90° em PPR para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade de nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/121/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de tubos e curvas em 90° em PPR para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade de nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos do Relatório, com orçamento estimado de R\$15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais), elaborado na base setembro/2.013, pelo prazo de 20(vinte) dias corridos, onerando o item orçamentário: 01101, conta razão: 6161111124, do Centro Financeiro: OFICINAS.

**CERTIFICO a aprovação da  
Presente Resolução de Diretoria**

  
.....  
**Pedro Eduardo Fernandes Brito**  
**Secretário das Reuniões de Diretoria**  
06/9/2013

## RELATÓRIO A DIRETORIA

**Número:** T/121/2013  
**Data:** 06/09/2013  
**Relator:** Genivaldo Maximiliano de Aguiar  
**Assunto:** Autorização para a aquisição de tubos e curvas de 90° em PPR para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade de nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira.

### I. HISTÓRICO

A unidade geradora reversível de nº 3 da UEP tem tubulações para equalização das pressões entre o recalque da turbina e o duto de sucção da unidade. A tubulação existente, em aço, encontra-se com alto grau de corrosão e atualmente apresenta vazamento, o que prejudica o funcionamento da unidade, sendo necessária sua substituição.

#### **Justificativa da Aquisição**

A aquisição tubos e curvas de 90° em PPR para a realocação da tampa da turbina da unidade nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira se faz necessária para manter a alta disponibilidade operacional da unidade, diminuindo também os custos de manutenção e prazos futuros para reestabelecimento operacional da mesma, caso ocorra algum defeito.

### II. RELATÓRIO

Em síntese, a aquisição compreende ao fornecimento de tubos e curvas de 90° em PPR para a execução de duas novas linhas de equalização.

O fornecimento deverá ser contratado, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 20 (vinte) dias corridos.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais) - base – setembro/2.013.

2

### III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a aquisição de tubos e curvas em 90° em PPR para a realocação da linha de equalização da tampa da turbina da unidade de nº 3 da Usina Elevatória de Pedreira, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 15.950,00 (quinze mil, novecentos e cinquenta reais), elaborado na base setembro/2.013, pelo prazo de 20(vinte) dias corridos, onerando o item orçamentário: 01101, conta razão: 6161111124, do Centro Financeiro: OFICINAS.

  
**Genivaldo Maximiliano de Aguiar**  
Diretor Técnico

