

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/124/10/508^a
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para contratação de serviços de substituição de 04 chaves seccionadoras 88kV da Usina Geradora de Rasgão.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/124/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de substituição de 04 chaves seccionadoras da estação de 88kV da Usina Geradora de Rasgão, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado em R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), elaborado na base setembro/2013, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias, onerando o Item Financeiro 02103, Conta Razão 6161212901, Centro Financeiro RASGAO, Requisição 10016592.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Eduardo Fernandes Brito", is written over a horizontal dotted line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/09/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/124/2013
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para contratação de serviços de substituição de 04 chaves seccionadoras 88kV da Usina Geradora de Rasgão.

I. HISTÓRICO

Chaves seccionadoras são equipamentos imprescindíveis nas instalações de usinas e subestações. Têm como função efetuar o seccionamento elétrico de determinados trechos da usina ou estação para possibilitar os trabalhos de manutenção elétrica com segurança em equipamentos como transformadores, disjuntores, barramentos e nas próprias chaves seccionadoras.

A estação de 88kV da Usina Geradora de Rasgão possui um total de 8 chaves seccionadoras, sendo que 4 delas são muito antigas e apresentam dificuldades de ajustes, exigem maior manutenção e sua operação normalmente é realizada com dificuldade devido às partes desgastadas. Essas chaves seccionadoras não possuem peças de reposição e algumas partes encontram-se com corrosão.

Na substituição serão utilizadas chaves seccionadoras retiradas da Usina Henry Borden e que se encontram em boas condições de uso.

Justificativa da Contratação

A contratação em questão é necessária para melhores condições operacionais, de manutenção e de segurança na estação de 88kV da Usina.

II. RELATÓRIO

A contratação compreende os serviços de substituição de 04 chaves seccionadoras da estação de 88kV da Usina Geradora de Rasgão.

Os serviços deverão ser contratados mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo contratual será de 25 (vinte e cinco) dias.


O orçamento estimado para a referida contratação é de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) base setembro/2013.

A handwritten signature, possibly "R", enclosed in a circle.


III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a contratação dos serviços de substituição de 04 chaves seccionadoras da estação de 88kV da Usina Geradora de Rasgão, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado em R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), elaborado na base setembro/2013, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) dias, onerando o Item Financeiro 02103, Conta Razão 6161212901, Centro Financeiro RASGAO, Requisição 10016592.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "max.", is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Genivaldo Maximiliano de Aguiar" and "Diretor Técnico" below it.

Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor Técnico



Cronograma Físico-Financeiro

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO

ESTRUTURA: **USINA GERADORA DE RASGÃO**

DATA DE TÉRMINO: 30/11/2013

TOTAL (RS)

75.000,00

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.14.254444>; this version posted May 14, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

MOEDA BASE:

ago/2013

TÍTULO: Prestação de serviços de substituição de 04 chaves seccionadoras da Estação de 88kV

RESPONSÁVEL:

JRCN

EMITIDO / REVISADO EM: 10/09/2013

[illegible]

2