

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: T/127/13/508^a
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para aquisição de 200 (duzentos) metros de cabo de aço de diâmetro 1-1/8", para recompor o sistema de acionamento da comporta da tomada C da Usina Henry Borden.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório T/127/2013, apresentado pelo Senhor Diretor Técnico, a Diretoria resolve:

- Autorizar a aquisição de 200 (duzentos) metros de cabo de aço de diâmetro 1-1/8" para recompor o sistema de acionamento da comporta da tomada "C" da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 13.413,33 (treze mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos) base abril/2013, pelo prazo de 01 (um) mês, onerando o Item Financeiro 01101, Conta Razão 616111113, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016583, com a realização de pagamento mediante o fornecimento do material.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/09/2013

RELATÓRIO À DIRETORIA

Número: T/127/2013
Data: 13/09/2013
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Assunto: Autorização para aquisição de 200 (duzentos) metros de cabo de aço de diâmetro 1-1/8", para recompor o sistema de acionamento da comporta da tomada C da Usina Henry Borden.

I. HISTÓRICO

O sistema de adução do complexo Henry Borden é composto por três tomadas de água, sendo as tomadas "B" e "C" concebidas para abastecimento da Usina Externa, e a tomada "C" que tem a finalidade abastecer a Usina Subterrânea. Periodicamente é necessário realizar o fechamento das comportas para possibilitar a realização de procedimentos de manutenção tais como desassoreamento, limpeza de grades, inspeções e manutenções estruturais.

Justificativa da Contratação

O cabo de acionamento da comporta "C" foi retirado por estar danificado e não apresentar condições mínimas de segurança, conseqüentemente, as manutenções periódicas não podem ser efetuadas. Essa irregularidade proporciona o acúmulo de detritos na entrada do túnel de adução que, ao serem lançados em grande velocidade e sob alta pressão, acentuam o desgaste e comprometem a integridade das rodas de turbina, pontas de agulhas, bocais e defletores de todos os geradores da Usina Externa.

II. RELATÓRIO

A aquisição do referido cabo de aço visa recompor as condições operacionais da comporta da tomada "C", de modo a possibilitar que as equipes de manutenção possam realizar as manutenções corretivas necessárias, com a finalidade de preservar os equipamentos e componentes acima mencionados.

O fornecimento deverá ser contratado mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo para o fornecimento será de 01 mês.


O orçamento estimado para o referido fornecimento é de R\$ 13.413,33 (Treze mil quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos) base abril/2013.


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized letter 'R' enclosed within a circle.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se à Diretoria:

- Autorizar a aquisição de 200 (duzentos) metros de cabo de aço de diâmetro 1-1/8" para recompor o sistema de acionamento da comporta da tomada "C" da Usina Henry Borden, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado de R\$ 13.413,33 (treze mil, quatrocentos e treze reais e trinta e três centavos) base abril/2013, pelo prazo de 01 (um) mês, onerando o Item Financeiro 01101, Conta Razão 6161111113, Centro Financeiro H.BORDEN-MANUT, Requisição 10016583, com a realização de pagamento mediante o fornecimento do material.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "G. May", is written over a horizontal line. Below the signature, the name "Genivaldo Maximiliano de Aguiar" and the title "Diretor Técnico" are printed in a bold, sans-serif font. The entire signature and text are enclosed within a hand-drawn oval.



DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL:

ESTRUTURA: USINA HENRY BORBEN - Seção Externa

DATA DE TÉRMINO: 30/11/2013

TOTAL (RS)

13.413,33

MOEDA BASE:

abr/2013

TÍTULO: Aquisição de 200 metros de cabo de aço para a comporta da tomada d'água "C"

EMITIDO / REVISADO EM:

RESPONSÁVEL:

၁။ ကာမိဒ

PRAZO DE FORNECIMENTO:

[illegible]

2