

REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/032/07/520ª

Data: 12/12/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Contratação dos Serviços de instalação de um Transformador de 13.8/0.44 kV das Máquinas Man, Lidgerwood e compressor GA707, localizadas no Plano Inclinado, Pertencentes ao Complexo Henry Borden.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório O/032/2013, apresentado pelo Senhor Diretor de Operação, a Diretoria resolve:

- Autorizar a contratação dos serviços de execução de toda a infraestrutura para a instalação de um transformador de 13.8/0.44 kV, pertencente ao Plano Inclinado, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado para realização de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – Base: Novembro de 2013, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, onerando o item orçamentário: 02190 – conta razão: 1129602101 do Centro Financeiro: UHB-MANUTENÇÃO, com a realização de pagamento mediante a conclusão dos serviços.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
12/12/2013

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/032/2013

Data: 12/12/2013

Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Assunto: Contratação dos Serviços de instalação de um Transformador de 13.8/0.44 kV das Máquinas Man, Lidgerwood e compressor GA707, localizadas no Plano Inclinado, Pertencentes ao Complexo Henry Borden.

I. HISTÓRICO

Na Casa de Válvulas, localizada no alto da serra do mar, dentro do complexo Henry Borden, estão instalados dois bondes funiculares, movidos à tração com cabos de aço, por duas máquinas chamadas Máquina MAN e Lidgerwood, estes bondes são responsáveis pelo transporte de materiais e equipamentos ao longo de todo o Plano Inclinado. Para o funcionamento dessas máquinas, possuíamos dois compressores antigos, com baixa confiabilidade operacional, que foram substituídos por um único compressor, o qual atende com folga as duas máquinas. Devido ao aumento da demanda de energia ocasionado pelo consumo do compressor, para sua operação, é necessária a substituição do atual transformador por um de capacidade superior, já disponível.

Justificativa para a contratação: A contratação desses serviços se faz necessária, pois devido ao aumento da demanda de energia ocasionado pelo consumo do compressor, para sua operação, é necessária a substituição do atual transformador por um de capacidade superior, já disponível, e para tanto, em atendimento às normas vigentes é necessário a execução dos serviços de construção de bases, caixa separadora de água/óleo, além de e parede corta-fogo.

II. RELATÓRIO

Em síntese, os serviços compreendem na execução dos serviços de construção de bases, caixa separadora de água/óleo e parede corta-fogo com fornecimento de material necessário para a instalação do transformador de 13.8/0.44 kV.

Os serviços deverão ser contratados, mediante processo licitatório, de acordo com a legislação vigente e Normas da EMAE.

O prazo para a realização dos serviços será de 60 (sessenta) dias.


O orçamento estimado para o referido serviço é de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – Base: Novembro de 2013.

A handwritten signature, possibly "N", enclosed within a circular scribble.

III. CONCLUSÃO

Face ao exposto, propõe-se a Diretoria:

- Autorizar a contratação dos serviços de execução de toda a infraestrutura para a instalação de um transformador de 13.8/0.44 kV, pertencente ao Plano Inclinado, mediante processo licitatório, nos termos deste relatório, com orçamento estimado para realização de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) – Base: Novembro de 2013, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, onerando o item orçamentário: 02190 – conta razão: 1129602101 do Centro Financeiro: UHB-MANUTENÇÃO, com a realização de pagamento mediante a conclusão dos serviços.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Genivaldo", is written over a large, hand-drawn oval. Below the signature, the name and title are printed.

Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação

[illegible]

2