


REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/039/09/548^a
Data: 02/07/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/039/2014 apresentado pelo Sr. Diretor Genivaldo Maximiliano de Aguiar, a Diretoria resolve **autorizar**:

- Objeto: a Aquisição de 17 (dezessete) Indicadores Universal de Temperatura para a Usina Elevatória de Pedreira, com orçamento de R\$ 11.834,93 (onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) – Base: junho/2014, item financeiro: 01111, conta razão: 616111124, centro financeiro: PEDREIRA e Requisição 10017053.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**




.....
Paulo Sérgio Silva
Secretário *ad hoc*
02/07/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/039/2014
Data: 02/07/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Aquisição de 17 (dezesete) Indicadores Universal de Temperatura para a Usina Elevatória de Pedreira conforme Especificação Técnica OM-ET-2877-14.				
Relatório: O atual painel de monitoramento de temperatura da unidade 2 UEP possui um único indicador de temperatura de 17 canais. Como o referido indicador não é mais fabricado, em caso de falha não será possível restabelecer a leitura das temperaturas em curto espaço de tempo. Esta troca vai possibilitar a padronização dos instrumentos, facilitando a manutenção e a reposição dos indicadores.				
Justificativa: A aquisição dos indicadores vai restabelecer a confiabilidade do sistema de leitura das temperaturas das unidades de bombeamento.				
Prazo: 20 (vinte) dias.				
Orçamento– Base: R\$ 11.834,93 (onze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) – Base: junho/2014.				
Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111124	Centro Financeiro: PEDREIRA	Requisição: 10017053	Anexos:


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação