



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/049/05/553^a
Data: 11/08/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/049/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve **autorizar:**

- Objeto 1: a Aquisição de 180 (cento e oitenta) galões de Tinta Epóxi Poliamida Alcatrão de Hulha para pintura de componentes e estruturas mecânicas das Usinas, com orçamento de R\$ 10.022,40 (dez mil, vinte e dois reais e quarenta centavos) – Base: julho/2014, pelo prazo de 30 (trinta) dias, item financeiro: 01104 conta razão: 6161111212, centro financeiro: OFICINAS e Requisição 10017080.
- Objeto 2: a Contratação dos Serviços de Reparo no Mancal Inferior Reserva da Turbina das Unidades n.ºs 1 e 2 da Usina Geradora de Rasgão com Elastômero, com orçamento de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – Base: junho/2014, pelo prazo de 30 (trinta) dias, item financeiro: 02107 conta razão: 6161212415, centro financeiro: RASGAO e Requisição 10017073.
- Objeto 3: a Aquisição de Chapas, Perfis Metálicos e Parafusos para o Painel Inferior da Comporta C2 da Usina Geradora de Porto Góes, com orçamento de R\$ 44.640,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais) – Base: junho/2014, pelo prazo de 30 (trinta) dias, item financeiro: 01111 conta razão: 6161111113, centro financeiro: PORTO GOES e Requisição 10017081.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
11/08/2014



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/049/2014
Data: 11/08/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta 1: Aquisição de 180 (cento e oitenta) Galões de Tinta Epóxi Poliamida Alcatrão de Hulha, conforme Especificação Técnica OM-ET-17248-14				
Relatório: A tinta epóxi poliamida alcatrão de hulha é utilizada na pintura dos componentes e estruturas mecânicas das Usinas, comportas e barragens objetivando a proteção contra a corrosão.				
Justificativa: O material será utilizado na execução dos serviços de jateamento e pintura dos componentes das Usinas Elevatórias de Pedreira e Traição, Geradoras de Rasgão e Porto Góes que apresentam acentuado grau de corrosão.				
Prazo: 30 (trinta) dias.				
Orçamento– Base: R\$ 10.022,40 (dez mil, vinte e dois reais e quarenta centavos) – Base: julho/2014.				
Item Financeiro: 01104	Conta Razão: 6161111212	Centro Financeiro: OFICINAS	Requisição: 10017080	Anexos:

Proposta 2: Contratação dos Serviços de Reparo no Mancal Inferior Reserva da Turbina das Unidades n.ºs 1 e 2 da Usina Geradora de Rasgão com Elastômero conforme Especificação Técnica OM-ET-2884-14.				
Relatório: Nas unidades da Usina Geradora de Rasgão, era utilizada madeira especial denominada Cabreúva Vermelha para revestimento interno do mancal das turbinas. Ocorre que por dificuldade de se encontrar madeira com as mesmas propriedades e proveniente de exploração legal, faz se necessário utilizar materiais alternativos como elastômeros especiais para revestimento de mancais. Este material é utilizado em larga escala em mancais de grande porte na área naval e está sendo testado o seu desempenho na área de mancais de usinas hidroelétricas.				
Justificativa: O mancal é a única reserva para as unidades n.1 e n.2 da usina. Em caso de manutenção corretiva o mancal reserva deverá entrar em operação de imediato, reduzindo o tempo de indisponibilidade operacional.				
Prazo: 30 (trinta) dias.				
Orçamento– Base: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) – Base: junho/2014.				
Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212415	Centro Financeiro: RASGAO	Requisição: 10017073	Anexos:

Proposta 3: Aquisição de Chapas, Perfis Metálicos e Parafusos para o Painel Inferior da Comporta C2 da Usina Geradora de Porto Góes conforme Especificação Técnica ET-OM-2918-13.


Relatório: A comporta se encontra com grande desgaste e corrosão devido ao seu uso e ao ambiente agressivo, o seu estado atual não possibilita a perfeita vedação quando ela se encontra fechada, apresentando vazamentos tanto na soleira e nas guias laterais, o que compromete os serviços de manutenção na Usina realizados a jusante da comporta.

Justificativa: A aquisição dos materiais é necessária para restabelecer as condições e características mínimas exigíveis para o funcionamento da comporta.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Orçamento– Base: R\$ 44.640,00 (quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta reais) – Base: junho/2014.

Item Financeiro: 01111	Conta Razão: 6161111113	Centro Financeiro: PORTO GOES	Requisição: 10017081	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	----------------


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
Diretor de Operação