

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/102/10/566^a
Data: 07/11/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/102/2014 apresentado pelo Sr. Diretor de Operação, a Diretoria resolve:

- Autorizar a Aquisição e Instalação de Sistema de Monitoramento de Temperatura e de Rotação da Unidade 01 da UEP, com orçamento de R\$ 70.060,00 (setenta mil e sessenta reais) – base setembro/2014, pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, onerando os itens financeiros: 01105 e 02190, contas razão: 1129601102 e 1129602101, centro financeiro: USINA_PEDREIRA e requisição: 10017133.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pedro Eduardo Fernandes Brito", is written over a horizontal dotted line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
07/11/2014

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/102/2014
Data: 07/11/2014
Relator: Genivaldo Maximiliano de Aguiar

Proposta: Aquisição e Instalação de Sistema de Monitoramento de Temperatura e de Rotação da Unidade 01 da UEP, conforme Especificação Técnica ET-OM-17263/14.

Relatório: Os serviços consistem:


- Retirada das termoresistências;
- Levantamento dimensional de todas as termoresistências existentes
- Instalar:
 - 04 Termoresistências das sapatas do mancal de escora;
 - 03 Termoresistências das sapatas do mancal guia de escora;
 - 02 Termoresistência do mancal guia da turbina;
 - 01 Termoresistência do óleo do mancal de escora;
 - 01 Termoresistência do óleo do transformador 88/6,6 kV;
 - 01 Termoresistência do enrolamento do transformador 88/6,6 kV;
 - 12 Termoresistências do enrolamento do estator da Unidade;
 - 01 Monitor de Velocidade.
- Retirada e instalação de todas as tubulações danificadas e cabos das termoresistências;
- Instalação de painel;
- Instalação de 03 (três) relés de 24 Vcc para possibilitar condições de alarmes e desligamentos da Unidade;
- Fornecimento de documentação referente aos serviços executados.

Justificativa: A instalação desse Painel de Temperaturas e de Rotação da Unidade Geradora Reversível nº 01 da Usina Elevatória de Pedreira, faz parte do processo de modernização pela a qual esta Usina vem passando.

Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.

Orçamento estimado – Base: R\$ 70.060,00 (setenta mil e sessenta reais) – base setembro/2014.

Itens Financeiros: 01105 e 02190	Contas Razão: 1129601102 e 1129602101	Centro Financeiro: USINA_PEDREIRA	Requisição: 10017133	Anexo:
--	--	---	--------------------------------	---------------


Genivaldo Maximiliano de Aguiar
 Diretor de Operação