

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/099/01/603^a
Data: 13/08/2015
Relator: Luiz Carlos Ciochi

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/099/2015 apresentado pelo Sr. Diretor Luiz Carlos Ciochi, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Contratação dos Serviços de Reparo do Rotor e Eixo da Bomba Nº 3 da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, pelo prazo de 50 (cinquenta) dias, com orçamento previsto de R\$ 85.736,30 (oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos) – base: julho/2015, onerando os itens financeiros: 01111 e 02107, contas razão: 6161111124 e 6161212415, centro financeiro: AGUAESPRA e requisição 10017275.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
13/08/2015

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/099/2015
Data: 13/08/2015
Relator: Luiz Carlos Ciochi

Proposta: Contratação dos Serviços de Reparo do Rotor e Eixo da Bomba Nº 3 da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda, conforme a Especificação Técnica OM-ET-17419-15.

Relatório: A EMAE presta serviços de Operação e Manutenção da Estação de Bombeamento Eduardo Yassuda da Prefeitura do Município de São Paulo, por meio do contrato nº 23/SMS/COGEL/2012 Processo 2012-0.079.228-5. Os serviços executados e os materiais adquiridos para manutenção dos equipamentos e instalações da estação são ressarcidos pela Prefeitura.

Neste processo serão executados os seguintes serviços:


- Limpeza geral do rotor, inspeção visual e dimensional;
- Ensaio não destrutivo de líquido penetrante nas superfícies das cavidades a serem reparadas;
- Recuperação dos desgastes por solda;
- Usinagem das palhetas conforme projeto original;
- Tratamento térmico para alívio de tensões conforme EPS;
- Ensaio não destrutivo por líquido penetrante nas regiões após reparadas;
- Polimento do cubo do rotor;
- Montagem do conjunto;
- Balanceamento do rotor e emissão de protocolo.

Justificativa: Manutenção das condições de operação dos referidos equipamentos.

Prazo: 50 (cinquenta) dias

Orçamento– Base: R\$ 85.736,30 (oitenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta centavos) – base: julho/2015.

Itens Financeiros: 01111 e 02107	Contas Razão: 6161111124 e 6161212415	Centro Financeiro: AGUAESPRA	Requisição: 10017275	Anexos:
--	--	--	--------------------------------	----------------


Luiz Carlos Ciochi

Diretor de Operação e Planejamento (acumulando)