

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número:

O/107/04/606a

Data:

02/09/2015

Relator:

Luiz Carlos Ciocchi

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/107/2015 apresentado pelo Sr. Diretor Luiz Carlos Ciocchi, a Diretoria resolve autorizar:

A Contratação dos Serviços de Reparos de Vazamentos e Tratamento Termo Vácuo do Óleo dos Transformadores 02 e 03 de 6,5 MVA, 88/3,8 kV, da U.E.T., pelo prazo de 05 (cinco) dias, com orçamento previsto de R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais) – base: julho/2015, onerando o item financeiro: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: TRAIÇAO_MANUT e requisição 10017287.

CERTIFICO a aprovação da Presente Resolução de Diretoria

Pedro Eduardo Fernandes Brito Secretário das Reuniões de Diretoria 02/09/2015

A



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/107/2015 Data: 02/09/2015

Relator: Luiz Carlos Ciocchi

Proposta: Contratação dos Serviços de Reparos de Vazamentos e Tratamento Termo Vácuo do Óleo dos Transformadores 02 e 03 de 6,5 MVA, 88/3,8 kV, da UET, conforme Especificação Técnica ET-OM-17468/15.

Relatório: Os Transformadores 02 e 03 alimentam as unidades de bombeamento da Usina elevatórias de Traição. A tensão é de 88/3,8 kV, trifásico e tem capacidade de 6500 kVA. São de fabricação da General Eletric e foram instalados por volta de 1971. Estes transformadores possuem capacidade de armazenamento de óleo isolante de 9.840 litros, cada. Devido ao aparecimento de vazamento de óleo isolante, se faz necessária a sua manutenção.

Justificativa: Restaurar as condições de confiabilidade dos referidos equipamentos.

Prazo: 05 (cinco) dias

Orçamento- Base: R\$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais) - base: julho/2015.

TRAIÇAO_MANUT

Item Financeiro:Conta Razão:CentroRequisição:Anexos:021076161212415Financeiro:10017287

Luiz Carlos Ciocchi

Diretor de Operação e Planejamento (acumulando)