



REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/006/01/625^a
Data: 11/02/2016
Relator: Jean Cesari Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/006/2016 apresentado pelo Sr. Diretor Jean Cesari Negri, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Reforma de 32 Trocadores de Calor dos Geradores 1 a 8 da UHB, alterando o título do objeto para Fornecimento e Substituição de Todos os Tubos Aletados de Troca Térmica por Tubos Novos e Reforma dos Trocadores de calor dos Geradores das Unidades 1 a 8 da Usina Henry Borden - Seção Externa, o valor da contratação de R\$ 2.116.800,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e oitocentos reais) – base: agosto/2015 para o valor de R\$ 2.349.600,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais) – base janeiro de 2016. Os demais itens financeiros e o prazo não foram alterados.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
11/02/2016



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/006/2016
Data: 11/02/2016
Relator: Jean Cesari Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação dos Serviços de Reforma de 32 Trocadores de Calor dos Geradores 1 a 8 da UHB, conforme Especificação Técnica ET-OMH-17360-15.

Relatório: Em 28/10/2015 foi aprovada em Reunião de Diretoria (O/113/06/614ª) a Contratação dos Serviços de Reforma de 32 Trocadores de Calor dos Geradores 1 a 8 da UHB, conforme Especificação Técnica ET-OMH-17360-15 pelo valor de R\$ 2.116.800,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e oitocentos reais) – base: agosto/2015. Em janeiro de 2016 foi realizada atualização do orçamento, sendo obtivo o valor de R\$ 2.349.600,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais). Também foi adequado o título do objeto da contratação para Fornecimento e Substituição de Todos os Tubos Aletados de Troca Térmica por Tubos Novos e Reforma dos Trocadores de calor dos Geradores das Unidades 1 a 8 da Usina Henry Borden - Seção Externa.

Justificativa: Adequação do orçamento necessário a contratação.

Prazo: sem alteração de prazo.

Orçamento – Base: R\$ 2.349.600,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais) – base janeiro de 2016.


Itens Financeiro:
02190 e 01105

Contas Razão:
1129602101 e
1129601102

Centro Financeiro:
UHB_MANUTENÇÃO

Requisição:
10017330

Anexo: RD -
O/113/06/614ª de
28/10/15


Jean Cesari Negri

Diretor de Operação e Planejamento



Anexo:



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/113/06/614^a
Data: 28/10/2015
Relator: Luiz Carlos Ciocchi

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/113/2015 apresentado pelo Sr. Diretor Luiz Carlos Ciocchi, a Diretoria resolve autorizar:

- A Contratação dos Serviços de Reforma de 32 Trocadores de Calor dos Geradores 1 a 8 da UHB, pelo prazo de 33 (trinta e três) meses, com orçamento aproximado de R\$ 2.116.800,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e oitocentos reais) – base: agosto/2015, onerando os itens financeiros: 02190 e 01105, contas razão: 1129602101 e 1129601102, centro financeiro: UHB_MANUTENÇÃO e requisição 10017330.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
28/10/2015



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/113/2015
Data: 28/10/2015
Relator: Luiz Carlos Ciochi

Proposta: Contratação dos Serviços de Reforma de 32 Trocadores de Calor dos Geradores 1 a 8 da UHB, conforme Especificação Técnica ET-OMH-17360-15.


Relatório: Os geradores da UHB possuem sistema de refrigeração do ar composto de trocadores de calor com tubos aletados refrigerados por água. Estes tubos apresentam significativa diminuição da espessura da parede, correndo o risco de ruptura e consequente indisponibilidade das unidades geradoras devido a vazamentos, gerando a redução da isolação dos enrolamento dos rotores e estatores. Portanto, é necessária a substituição dos tubos dos referidos trocadores de calor.

Justificativa: Manutenção da confiabilidade operacional dos referidos geradores.

Prazo: 33 (trinta e três) meses

Orçamento- Base: R\$ 2.116.800,00 (dois milhões, cento e dezesseis mil e oitocentos reais) – base: agosto/2015.

Itens Financeiros: 02190 e 01105	Contas Razão: 1129602101 e 1129601102	Centro Financeiro: UHB_MANUTENÇÃO	Requisição: 10017330	Anexos:
--	--	---	--------------------------------	----------------


Luiz Carlos Ciochi

Diretor de Operação e Planejamento (acumulando)