

Manifestação da Diretoria de Geração frente ao pedido de informações feito pelo Conselho Fiscal, registrado na Ata da 252ª RCF de 16/05/2018.

Questionamento (G12):

Item 4.3. iii- RD-744-G-026 esclarecer sobre o motivo de não ser selecionada a proposta nº 1 também classificada.

O projeto nº 1 não foi submetido à aprovação em RD, em virtude de haver o entendimento que o foco está voltado às questões de saneamento (qualidade de água), merecendo uma nova discussão sobre a possibilidade da participação do setor de saneamento, com vistas a promover aderência ao objeto que traz fundamentação de maior relevância ao saneamento do que a energia. A proposta está ainda em aberto e poderá ser submetida em matéria de RD caso seja possível a participação intersetorial.

Questionamento (G13):

Item 4.4. iv- RD-744-G-30 informar o andamento deste contrato, uma vez que a RD é datada de 11/04 e trata do contrato com vencimento em 30/04/2018.

A proposta foi encaminhada para apreciação da PMSP a qual não aprovou o critério proposto. Por não haver tempo hábil para a realização de ajustes, o atual contrato com vencimento em 30/04/2018 foi aditivado por mais 6(seis) meses, passando seu vencimento para 31/10/2018, período em que estará sendo refinado o novo modelo contratual dentro de uma proposta comercial factível para as partes.

Questionamento (G16):

Item 4.7. vii- RD-745-G-031 esclarecer a situação caracterizada como emergência considerando já ter sido identificada anteriormente essa necessidade da manutenção.

A confirmação da recuperação na torre de resfriamento foi possível somente após a parada completa da unidade para que fosse avaliado e caracterizado o tipo de intervenção - reparo ou substituição que tem repercussão na responsabilidade contratual pelo serviço.

Com a perspectiva de geração após o período úmido (abril/18) e para evitar risco de infrações contratuais de indisponibilidade, foi decidida pela contratação emergencial.

No entanto, apesar da baixa probabilidade de despacho informada pela PETROBRAS para os meses de junho(15%) e julho(22%) e mesmo com restrição parcial de geração motivada pelo baixo desempenho da torre de resfriamento, houve a solicitação de despacho pela PETROBRAS. A execução dos serviços deverá ser planejada de forma conjunta.

Documento reproduzido do arquivo encaminhado pelo Diretor Jean Cesare Negri, conforme e-mail de 04/06/2018 20:46.

EMAE, SP, 05/06/2018
Paulo Roberto Lessi
Secretário Executivo do Conselho Fiscal