


ATA DA QUINQUAGÉSIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PIRAPORA ENERGIA S.A.

Aos 08 (oito) dias do mês de agosto de 2018, em caráter ordinário na forma do disposto nos parágrafos primeiro e segundo, ambos do artigo 14, do Estatuto Social da EMAE e nos artigos 5º e 6º, ambos do Estatuto Social da Pirapora Energia S.A., na sala de reuniões situada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 5º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Pirapora Energia S.A., senhores abaixo nomeados e assinados. Iniciando a reunião, o Presidente do Conselho, Mario Rea, cumprimentou a todos colocou em apreciação o **item I** da pauta, "**Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 18/07/2018**", (*tempo 05min*), a qual resultou **aprovada por unanimidade**. A seguir o Presidente do Conselho, Marcio Rea passou ao **item II** da pauta, para conhecimento, "**Acompanhamento do desempenho da PCH**", (*tempo 15min*) passando a palavra para o Diretor de Geração, Jean Cesare Negri, que realizou uma exposição detalhada sobre as Medidas preventivas (evolução até 08/08/2018), dentre as quais: a construção de uma nova cerca para retenção de lixo, a disponibilização de equipe para apoio operacional visando estudar soluções, manter e reparar sistemas e equipamentos da central, contratação de consultoria especializada para projeto e instalação de uma segunda cerca adicional para retenção de lixo e vegetação aquática visando preservar a entrada de detritos nas tubulações de adução de água para as turbinas e a elaboração de uma (nova) Regra Operativa para evitar o carreamento de assoreamento para as unidades. O Diretor mencionou também participação junto ao Grupo de Trabalho- GT CETESB/DAEE para efetivar o desassoreamento no reservatório de Pirapora. Relatou ainda sobre os resultados das inspeções realizadas e constatações de monitoramento dos rotores e pás das turbinas. Devido à perda de carga na entrada do túnel de adução, foi realizada uma inspeção subaquática em 08/06/2018 nas grades de retenção de lixo, nas quais foi encontrada uma grande quantidade de detritos, dificultando a passagem de água, além da falta de alguns perfis metálicos, sendo então decidida pela remoção das grades para a limpeza e os reparos necessários. Finalizando sua apresentação, o Diretor descreveu novas medidas preventivas dentre elas o projeto de um novo sistema de remoção de lixo das grades.



JKh
fj
JKh

Não havendo qualquer outro pronunciamento, o Presidente do Conselho de Administração, Marcio Rea, encerrou a reunião determinando fosse lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, segue assinada por mim José Eduardo Pessini, Secretário Executivo do Conselho de Administração e pelos Senhores Conselheiros presentes.



Mario Engler




Marcio Rea



Márcio Nascimento Magalhães



Carlos Antonio Luque



Guy Almeida Andrade




Jairo Klepacz



Terceira e última folha da 50ª Reunião do Conselho de Administração



Nelson Luiz Rodrigues Nucci




Ricardo Vassão dos Santos



Rita Joyanovic



Ronaldo Garcia Barboza



Zevi Kann

