

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: O/007/01/084^a
Data: 16/10/2018
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/007/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A contratação do fornecimento de componentes sobressalentes para PCH Pirapora, pelo prazo 120 (cento e vinte) dias, no valor de R\$ 497.198,89 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), base JULHO/2018, onerando o item financeiro: 01105, conta razão: 1129601102, centro financeiro: IMPLANT-PIRAPORA e requisição 20000239.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
16/10/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/007/2018

Data: 16/10/2018

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Contratação do fornecimento de componentes sobressalentes para PCH Pirapora, conforme Especificação Técnica nº ET-GE-3323/18.

Relatório: para o atendimento dos padrões de qualidade estabelecidos pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa nº 409/2010, que estabelece parâmetros de geração média mínima para pequenas centrais hidrelétricas despachadas descentralizadamente, é imprescindível o planejamento de um estoque de componentes críticos, a fim de minimizar os períodos de indisponibilidade das Unidades Geradoras em função de falhas de equipamentos. Este planejamento é necessário tendo em vista que os diversos equipamentos que compõem os sistemas das Unidades Geradoras não são obtidos com facilidade no mercado, seja pelo prazo de fornecimento seja pelo valor envolvido na aquisição. É importante ressaltar que a PCH Pirapora está inserida em atmosfera altamente agressiva, com presença de gases corrosivos, fato que ocasiona a redução de vida útil dos componentes e peças em operação, especialmente os componentes eletroeletrônicos. Além disso, na implantação da PCH Pirapora o fornecimento de peças sobressalentes foi previsto apenas para alguns equipamentos (talha elétrica, comporta vagão, grades metálicas, máquina de limpa grades, comporta ensecadeira e ponte rolante), necessitando de complementação.

Justificativa: a aquisição em questão visa à composição de um estoque mínimo necessário para o pronto atendimento da equipe de manutenção e o rápido retorno da Unidade Geradora ao sistema elétrico quando de falhas que envolvam a substituição de componentes, mitigando o risco de perdas comerciais e sanções do regulador.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias.

Orçamento– Base: R\$ 497.198,89 (quatrocentos e noventa e sete mil, cento e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos), base julho/2018.

Item Financeiro: 01105	Conta Razão: 1129601102	Centro Financeiro: IMPLANT- PIRAPORA	Requisição: 20000239	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	----------------


Jean Cesare Negri
Diretor de Geração