

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/081/01/780^a
Data: 04/12/2018
Relator: Jean Cesare Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nºG/081/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A contratação dos serviços de reparo e *retrofit* de 01 transformador elevador trifásico – 75/90 MVA ONAN/ONAF – 11/88x138 kV da Usina Henry Borden, pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, no valor de R\$ R\$ 2.569.722,25 (dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), base novembro/2018, onerando o item financeiro: 02190, conta razão: 1129602101, centro financeiro: USINA_HBORDEN e requisição 10018565.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
04/12/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/081/2018

Data: 04/12/2018

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Contratação dos serviços de reparo e *retrofit* de 01 transformador elevador trifásico – 75/90 MVA ONAN/ONAF – 11/88x138 kV da Usina Henry Borden, conforme Especificação Técnica nº ET-GE-4209-18.

Relatório: Contratação dos Serviços de Reparo e *retrofit* de 01 (um) Transformador Elevador Trifásico, 11/88x138kV, 75/90MVA, ONAN/ONAF da Usina Henry Borden.

Justificativa: O transformador número de série D-14005-II a ser reparado entrou em operação (energização) em 07/08/2015 e sofreu falha elétrica em março/ 2018. Os ensaios elétricos e a inspeção visual da parte ativa confirmaram falha de curto-circuito entre espiras no enrolamento AT da fase 2.

O transformador em questão tem a função de elevador de nível de tensão para conexão da Unidade Geradora 4 ao sistema Elétrico Nacional e está instalado entre a Unidade Geradora n. 4 e o sistema elétrico (barramento de 88kV) da usina. O equipamento está fora de operação, com as buchas AT desmontadas, sem óleo e pressurizado com nitrogênio.

A contratação é imprescindível para recuperação das condições operacionais do transformador trifásico da unidade 4 e retorno da unidade geradora à operação, a qual se encontra indisponível devido à falha do transformador, e não há equipamento reserva para retomada operacional imediata.

Prazo: 150 (cento e cinquenta) dias.

Orçamento– Base: R\$ 2.569.722,25 (dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), base novembro/2018.

Item Financeiro: 02190	Conta Razão: 1129602101	Centro Financeiro: USINA_HBORDEN	Requisição: 10018565	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	----------------


Jean Cesare Negri
 Diretoria de Geração