

**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/009/01/089^a
Data: 18/12/2018
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/009/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A contratação do fornecimento de peças sobressalente para seccionadoras Siemens -88kV- PCH Pirapora , pelo prazo de 230 (duzentos e trinta) dias, no valor de R\$ 167.840,74 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), base outubro/2018, onerando o item financeiro: 01105, conta razão: 1129601102, centro financeiro: PCH - PIRAPORA e requisição 20000250.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**



.....
Teresa Maria Arruda Lana
Secretário das Reuniões de Diretoria
18/12/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA**Número:** O/009/2018**Data:** 18/12/2018**Relator:** Jean Cesare Negri**Proposta:** Contratação do fornecimento de peças sobressalente para seccionadoras Siemens -88kV- PCH Pirapora, conforme Especificação Técnica nº ET-GE-17954/18.**Relatório:**

Para atendimento aos padrões de qualidade estabelecidos pela ANEEL, por meio da Resolução Normativa 409/2010, que estabelece parâmetros de geração média mínima, é imprescindível o planejamento de um estoque de componentes críticos, a fim de minimizar os tempos de indisponibilidade das Unidades Geradoras em função de falhas de equipamentos.

Este planejamento é necessário tendo em vista que os diversos equipamentos que compõem os sistemas das Unidades Geradoras não são obtidos com facilidade no mercado, seja pelo prazo de fornecimento seja pelo valor envolvido na aquisição.

Desta forma, a aquisição em questão visa à composição de um estoque mínimo necessário para o pronto atendimento da equipe de manutenção e o rápido retorno da Unidade Geradora ao sistema elétrico quando de falhas que envolvam a substituição de componentes.

É importante ressaltar que a PCH Pirapora está inserida em atmosfera altamente agressiva, com presença de gases corrosivos, fato que ocasiona a redução de vida útil dos componentes e peças em operação.

Além disso, na implantação da PCH Pirapora o fornecimento de peças sobressalentes foi previsto apenas para alguns equipamentos (talha elétrica, comporta vagão, grades metálicas, máquina de limpa grades, comporta ensecadeira e ponte rolante), necessitando de complementação.

A contratação prevê o fornecimento de 06 (seis) partes ativas da seccionadora Siemens, conforme abaixo:

- Fornecimento de Parte ativa seccionadora Siemens modelo DAL 145 kV

DESCRIÇÃO: Conjunto de parte ativa para um polo de seccionador modelo DAL-145-2000-550 numero de série 0732/2012, contemplando contato fixo e móvel, lamina principal e chifre restritor de arco.

- Fornecimento de Parte ativa seccionadora Siemens modelo BC 145 kV

DESCRIÇÃO: Conjunto de parte ativa para um polo de seccionador modelo BC-145-2000-550 numero de série 0737/2012, contemplando contato fixo e móvel, lamina principal e chifre restritor de arco.

- Comando de acionamento completo

DESCRIÇÃO: Acionamento completo com todos materiais inclusos conforme anexos 1 a 6, para abertura e fechamento motorizados e manual das chaves seccionadoras modelo DAL145 e BC 145, montado em armário de comando resistente a intempéries.


O acionamento deverá ser intercambiável para as seccionadoras modelo DAL e BC.

Justificativa: A aquisição das peças sobressalentes das seccionadoras Siemens tem como finalidade, a segurança, confiabilidade e eficiência operacional da PCH PIRAPORA. A não aquisição dessas peças poderá acarretar indisponibilidade prolongada das unidades geradoras, caso haja dano nas peças originais, comprometendo a geração média da usina e causando prejuízos financeiros à empresa.

Prazo: 230 (duzentos e trinta) dias.

Orçamento- Base: R\$ 167.840,74 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e setenta e quatro centavos), base outubro/2018.

Item Financeiro: 01105	Conta Razão: 1129601102	Centro Financeiro: PCH - PIRAPORA	Requisição: 20000250	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	----------------


Jean Cesare Negri

Diretor de Operação e Planejamento